

## TRAVAIL DE BUREAU

### ➤ Valeurs conseillées

- Surface minimale pour 1 personne : **10 m<sup>2</sup>**
- Bureau : **1 m<sup>2</sup>**
- **Parois** : elles doivent isoler du **bruit** extérieur et ne pas transmettre la **chaleur**
- Eclairage : fenêtre avec vue sur l'extérieur. Il doit profiter au maximum de la lumière du jour
- Niveau acoustique : **55 dB(A)** ramené à 50 dB(A) si la communication est l'activité principale
- Température de l'air : comprise entre **22** et **26 °C**
- Humidité relative : comprise entre **40** et **70 %**
- Vitesse de l'air : inférieure à **0,25 m/s**
- Ventilation : **25 m<sup>3</sup>** par personne/heure (**bureautique**) \*  
**45 m<sup>3</sup>** par personne/heure (**travaux légers**) \*
- Renouvellement de l'air : **5 par heure** (*circulaire 9 mai 1985*)

\* Code du travail R 4222-6



Retrouvez nos formations et notre documentation  
sur notre site internet

[www.camira.fr](http://www.camira.fr)